

La Paz, 3 de noviembre de 2009

TRÁMITE: Evaluación de la solicitud de asignación de Nivel de Calidad de Distribución dos (2), presentada por la Compañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA).

SÍNTESIS RESOLUTIVA: Aprobar el Nivel de Calidad de Distribución dos (2) para CESSA, para el periodo Noviembre 2009 – Octubre 2010.

VISTOS:

La nota GG 2884 – GT 488/2009 presentada por la CESSA el 25 de septiembre de 2009, a través de la cual solicita la asignación de nivel de calidad dos (2) para el periodo Noviembre 2009 – Octubre 2010, el informe AE DMN No. 099/2009 de 08 de octubre de 2009 de la Dirección de Mercado Eléctrico Minorista que efectúa el análisis de la solicitud mencionada, el Decreto N° 904 de 15 de octubre de 2009 mediante el cual se dispone el traslado del referido informe que contiene observaciones a la solicitud de CESSA, la nota GG 3285 – GT 566/2009 de 26 de octubre de 2009, a través de la cual esta empresa considera las determinaciones del informe señalado, el informe AE DMN N° 117/2009 de 29 de octubre de 2009; todo lo que convino ver, tener presente y:

CONSIDERANDO: (Antecedentes)

Que, mediante nota GG 2884 – GT 488/2009 de 25 de septiembre de 2009, CESSA solicitó asignación de nivel de calidad dos (2) para el periodo Noviembre 2009 – Octubre 2010; requerimiento que fue debidamente evaluado por la Dirección de Mercado Eléctrico Minorista a través del informe AE DMN No. 099/2009 de 08 de octubre de 2009, el cual concluyó que CESSA presentó información incompleta, dificultando la evaluación y análisis de su solicitud.

Que, por tal motivo, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) emitió el Decreto N° 904 de 15 de octubre de 2009, a través del que dispuso el traslado del citado informe a CESSA para su conocimiento y fines legales pertinentes.

Que, consiguientemente, el 26 de octubre de 2009, la empresa de referencia remitió la nota GG 3285 – GT 566/2009, mediante la cual presentó descargos en atención a las consideraciones del informe anteriormente mencionado.

Que, de esta manera, la Dirección de Mercado Eléctrico Minorista elaboró el informe AE DMN No. 117/2009 de 29 de octubre de 2009, concluyendo que CESSA subsanó las observaciones identificadas en el informe AE DMN No. 099/2009, por lo que, determinó que corresponde aprobar el nivel de Calidad de Distribución dos (2) para el sistema eléctrico de CESSA, aplicable al periodo Noviembre 2009 – Octubre 2010, para las poblaciones listadas en el Anexo de este informe.

CONSIDERANDO: (Fundamentación legal)

Que, el Artículo 3 de la Ley de Electricidad determina los principios que deben regir a las actividades relacionadas con la Industria Eléctrica, entre los que se encuentra el principio de calidad que, de conformidad al inciso c) del señalado Artículo, obliga a observar los requisitos técnicos que establezcan los Reglamentos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 26607 se aprobó el Reglamento de Calidad de Distribución de Electricidad (RCDE) el cual, en el Artículo 6, establece que el Distribuidor tiene la responsabilidad ineludible de prestar el servicio público de Distribución a los Consumidores Regulados y Consumidores No Regulados ubicados en su zona de Concesión, en el nivel de calidad establecido en este Reglamento, salvo fuerza mayor o caso fortuito;

Que, al respecto, el Artículo 2 del RCDE dispone que, a efectos de este Reglamento, se asignan, entre otros, el nivel de calidad 2 para el Servicio Público de Distribución de las Empresas Distribuidoras, ubicadas en una ciudad o localidad con un número de consumidores establecido en el punto 1 del Anexo al mencionado Reglamento (menor a 10.000 consumidores) y suministro de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional;

Que, el Artículo 3 del RCDE determina que la asignación de la Calidad del Servicio, conforme al Artículo 2 del mismo Reglamento, será realizada por el Distribuidor y aprobada por la Superintendencia; asimismo indica que todos los suministros en Media y Baja Tensión del Distribuidor, deben ser controlados con los índices del nivel de calidad 1, mientras el Distribuidor no solicite la asignación de un nivel de calidad diferente para suministros de Media y Baja Tensión, misma que deberá ser aprobada por la Superintendencia en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles administrativos a partir de la entrega de la solicitud del Distribuidor;

Que, la ex Superintendencia de Electricidad, mediante Resolución SSDE N° 016/2008 de 28 de enero de 2008, aprobó la "Metodología para la Medición y Control de la Calidad de Distribución - Procedimientos de aplicación general (MMCC-PAG)" que, en el numeral 1, del Capítulo I, relativo al Nivel de Calidad, señala que la solicitud para el nivel de calidad 2 deberá presentarse a la Superintendencia de Electricidad hasta 30 días hábiles administrativos antes del inicio del primer semestre de control, del periodo noviembre - octubre. Asimismo, indica que la asignación del nivel de Calidad 2, tendrá validez por dos semestres de control, vale decir, que el Distribuidor deberá actualizar la solicitud anualmente;

Que, el Artículo 138 del Decreto Supremo N° 29894 dispuso, entre otros, la extinción de la Superintendencia de Electricidad, en el plazo de sesenta (60) días y estableció que las competencias y atribuciones de la misma serían asumidas por los Ministerios correspondientes o por una nueva entidad a crearse por norma expresa. En tal sentido, se aprobó el Decreto Supremo N° 0071, el cual, en el Artículo 3° determina la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad - AE, estableciendo que las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de las ex Superintendencias Sectoriales serán asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social en lo que no contravenga a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, por lo que, siendo que las normas expuestas no contradicen la Carta Magna, corresponde su aplicación al presente caso de análisis.

La Paz, 3 de noviembre de 2009

CONSIDERANDO: (Análisis)

Que, como se expresó anteriormente, CESSA presentó una solicitud de asignación del nivel de calidad dos (2) para el periodo Noviembre 2009 – Octubre 2010, a través de su nota GG 2884 – GT 488/2009 de 25 de septiembre de 2009, la cual fue objeto de observaciones mediante informe AE DMN No. 099/2009 de 08 de octubre de 2009, mismas que fueron subsanadas por la empresa a través de la nota GG 3285 – GT 566/2009 presentada el 23 de octubre de 2009, conforme determina el informe AE DMN No. 117/2009 de 29 de octubre de 2009, motivo por el cual corresponde aprobar el nivel de calidad requerido por la mencionada empresa para las poblaciones correspondientes, siendo que la solicitud fue presentada dentro del plazo que establece el MMCC-PAG.

CONSIDERANDO: (Conclusiones)

Que, en atención a las consideraciones expuestas, el informe AE DMN No. 117/2009 de 29 de octubre de 2009, elaborado por la Dirección de Mercado Eléctrico Minorista, concluye que corresponde aprobar el Nivel de Calidad de Distribución 2 para el sistema eléctrico de CESSA en las localidades correspondientes, para el periodo Noviembre 2009 – Octubre 2010.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, en base al informe AE DMN No. 117/2009 de 29 de octubre de 2009, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la Ley de Electricidad, su reglamentación, el Decreto Supremo N° 0071 y demás disposiciones legales vigentes,

RESUELVE:

ÚNICO.- Aprobar el Nivel de Calidad de Distribución dos (2) para el Sistema Eléctrico de la Compañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA), de acuerdo al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución Administrativa, para periodo Noviembre 2009 – Octubre 2010.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Nelson Caballero Vargas
DIRECTOR EJECUTIVO

Es conforme:



Luis Adolfo Ormachea M.
DIRECTOR LEGAL a.i.

GVR

**LOCALIDADES APROBADAS CON NIVEL DE CALIDAD 2
PERIODO NOVIEMBRE 2009 – OCTUBRE 2010**

CODIGO LOCALIDAD	DESCRIPCION LOCALIDAD	CODIGO LOCALIDAD	DESCRIPCION LOCALIDAD
1	CKORA CKORA	50	ICLA
2	CKOCHIS	51	RINCEN LUPIARA
3	MARIACA	52	LAMBOYO
4	TINTEROS	53	SARUFAYA
5	CAMPANARIO	54	ZUDABEZ
6	EL CORTIJO MOSOJLLAJ	55	LAGUNILLAS
7	PUENTE VILLAZON	56	OTORONGO
8	SIGUAYO	57	SAN JOSE DEL PAREDON
9	UÑALA	58	RANCHO CORSO
10	TOTACOA V. CARMEN MO	59	ARQUILLOS
11	ALCANTAR	60	TOMINA
12	YOTALA LA PALCA	61	BLANCA FLOR
14	MOLLE MOLLE	62	PADILLA
15	PULQUI AVAROA	63	SOCAYON
16	HUASI MAYU - B. VIST	64	SERRANO
17	SAN JUAN	65	MENDOZA
18	HUASA DUCCHU - DUCCH	66	ALCALA
19	CHAMICLE	67	QUEWIDAS
20	CABEZAS	68	TARABUQUILLO
21	SAUCE PAMPA	69	TOMOROCO
22	PATA CACHIMAYU - CAC	70	SOPACHUY
23	PULQUI	71	EL PERAL ALTO
24	PAMPA YAMPARA	72	EL PERAL BAJO
25	PUENTE PAMPA	73	KHOTA
26	YAMPARAEZ SUNCHU PAT	74	TIHUACANA
27	ERA PAMPA	75	JATUN KHAKHA
28	LAVADERO	76	KHATANA
29	ESCANA	77	SOTOMAYOR
30	HUASA CANCHA	78	LA MENDOZA
31	SOROJCHI	79	POCO POCO
32	LA CIENEGA	80	SAN PEDRO
33	SAN JOSE DE MOLLES	81	TRAMPA MAYU
34	TARABUCO	82	NUEVO MUNDO
35	LAJAS	83	TARVITA
36	VILA VILA	84	AZURDUY
37	MOTAYA	85	MOLLENI
38	CORORO	86	PIEDRAS GRANDE
39	JULA JULA	87	RODEO
40	COLCHA PAMPA	88	CIMIENTOS
41	PILA TORRE	89	YACAMBE
42	MORADO CKASA	90	POTREROS
43	SAN JACINTO	91	CHURICANA
44	MOLLE MAYU	92	LA ABRA
45	SAN JOSE DE TOCA	93	MOJOCOYA
46	SAN ANTONIO DE TOCA	95	REDENCION PAMPA
47	UYUNI	96	PUKA PUKA
48	PRESTO	100	LA ZAPATERA
49	CANDELARIA	101	SONCOCHIPA



Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad

ANEXO A LA RESOLUCIÓN AE N° 258/2009

TRÁMITE N° 175

La Paz, 3 de noviembre de 2009

**LOCALIDADES APROBADAS CON NIVEL DE CALIDAD 2
PERIODO NOVIEMBRE 2009 – OCTUBRE 2010**

CODIGO LOCALIDAD	DESCRIPCION LOCALIDAD	CODIGO LOCALIDAD	DESCRIPCION LOCALIDAD
102	CKACHA CKACHA	178	CHAUPI PULQUI
104	BELLA VISTA	179	MATARAL
106	PAREDON	180	URAY PULQUI
107	PERAS PAMPA	181	VILCALATA
108	MEDIA LUNA	183	CKOCHA PATA
109	LA PALMA	185	CUCHU TAMBO
110	LA PALMA MOJOTORO	186	TOMA PAMPA-TULLMA
111	SOTANI	187	VILA VILA
112	TEJA HUASI	188	TERRADO
114	SACRAMENTO MOJOTORO	189	TARWI KHASA
115	LIMON PAMPA	190	PUNILLA
116	CHAUPI MOLINO	191	LOC. ZANABRIA
118	CHACARILLA	192	SAFIRI
120	CHACO	193	JANAC KUCHU
121	EL CHAQUITO	194	YURUBAMBA
122	LA COMPUERTA	195	POTOLO
124	CHUQUI CHUQUI	196	CHULLPAS
126	MOJTULO	197	CANCHA CANCHA
128	SURIMA	198	RAVELO
130	EL TAPIAL	199	SACOPAYA
132	BELLA VISTA	200	EL VILLAR
133	CHATAQUILA	205	SAN BLAS
134	CHAUNACA	210	PAMPAS PUNTA
135	OVEJERIAS	215	FALDEO C
136	TUNTORCA	217	FALDEO B
137	LOC. IRUPAMPA	220	PEÑA BLANCA
138	LOC. TUNTORCKA	230	LOMA GRANDE
140	SANTA ROSALIA	250	PAMPAS DEL TIGRE
142	TAMBO ACKACHILA	255	TAREA PAMPA
144	PALAMANA	260	CHAPAS
150	PITANTORILLA	263	VILLA PAMPA
152	HUAYLLAS	265	LA MURALLA
154	CARVAJAL	267	SAN JULIAN
155	TIPACA	270	THAKOYU
156	LA CALERA	280	PUNILLA ALTA Y BAJA
158	ACHUMA	290	SILVICO
160	ANFAYA	320	SOROMA
162	CAMUS	330	THURUMAYU
164	IMILLA HUAÐUSCA	340	TAYGATA
166	FI. MORRO	350	SALANCHI
168	EL SAUSAL	360	CHOROMOMO
169	POROMA	370	RINCON NIAGARA
170	CARAPARI	374	CAYAMBUCO
172	CARAPARICITO	380	CHURUMATAS
174	PUENTE ARCE	400	PAMPA LUPIARA
175	TASAPAMPA	405	CKUCHU CKOLIPA
176	MARA PAMPA	410	RODEO
177	EJEPAMPA	412	CHAWARANI

**ANEXO A LA RESOLUCIÓN AE N° 258/2009
TRÁMITE N° 175**

La Paz, 3 de noviembre de 2009

**LOCALIDADES APROBADAS CON NIVEL DE CALIDAD 2
PERIODO NOVIEMBRE 2009 – OCTUBRE 2010**

CODIGO LOCALIDAD	DESCRIPCION LOCALIDAD	CODIGO LOCALIDAD	DESCRIPCION LOCALIDAD
414	THACO PAMPA	533	LOC. PUCARA
416	JATUN MAYO	534	LOC. ULIPQUITAYUC
418	SAYANCHACA	540	LAMPASILLOS
419	ORCANI	546	TOMINA CHICA
420	ROSAS MAYU	560	MONTE GRANDE
421	ABRA CKASA	580	ZIPOTENDI
422	COILOLO 1	600	PIEDRA GRANDE
423	KAPAC TALA	610	MOLLE MAYU
424	COILOLO	615	CKARA LLANTAYUC
426	ANGOSTURA 1	650	SOROJCHI
427	PAMPA HUASI	660	MOLLE MOLLE - 2
428	PASOTA	700	EL ROSAL
430	U.E.PASOTA	710	CHICANA
431	INCA PAMPA	715	TIYUMAYU ESCUELA
432	RUMI KINRAY 1	720	TIYUMAYU HOTEL
433	TROFE	724	HIERBA BUENA
434	RUMI KINRAY	728	AZERO
436	ANGOSTURA	733	PUCARILLO
437	SAN JOSE DE ALIZOS	736	ESCUELA LIMONAL
439	SAN JUAN DE ORCAS 1	740	ACUPAMPA
440	SAYANCHACA 3	745	PEDERNAL
441	LOS SAPSE	748	CAMALOTE
443	QUIRTAJE	752	CHAJRAPAMPA
444	SAYANCHACA ALTA 1	756	ACHIRAL
445	ROMERAL	760	ROLDANA
446	SAYANCHACA BAJA	765	EL PUENTE
447	POJPO	768	CHAPI MAYU
448	SAYANCHACA ALTA 2	775	HEREDIA
449	CUCURI B	845	SIRICHACA
450	quila quila		
451	CUCURI A		
453	KULLCO		
455	LOS ALOMOS		
457	SERA SERA		
480	GUADALUPE(QRORA QROR		
482	LOC. PERALES		
484	LOC. PAMPA DE GARZAS		
486	LOC. NARANJOS		
488	LOC. MUSCKA PAMPA		
490	LOC. LIMABAMBA		
492	LOC. POTREROS		
496	LOC. LIMABAMBA-ALTO		
500	SANTA ROSA		
520	ZAMORA		
524	LOC. CKACHA CKACHA		
526	LOC. CHAQUERI		
528	LOC. TUNAL PAMPA		
532	LOC. CASPICORRAL		

OFICINAS REGIONALES CESSA

CÓDIGO LUGAR	LOCALIDAD	AGENTE
47	UYUNI	ALBERTO SII VA
22	PATA CACHIMAYU - CAC	ANICETO VERA
24	PAMPA YAMPARA	CARMELO AYMURO
82	NUEVO MUNDO	CLIDER LEON
48	PRESTO	EDMUNDO POPPE
62	PADILLA	EDWIN OVANDO
84	AZURDUY	ERMELINDA BANUS
195	POTOLO	FELIX MOSTACEDO
200	EL VILLAR	FILIBERTA ROJAS PAZ
77	SOTOMAYOR	FILOMENO ZAMBRANA
85	MOLLENI	JOSE SANTOS
54	ZUDAPEZ	JOSE WEIMAR RIVERA
49	CANDELARIA	JUAN DURAN SANTILLAN
65	MENDOZA	JUAN POLANCO
60	TOMINA	LUCINDA LIZARAZU
64	SERRANO	MARIO MIRANDA
155	TIPACA	MAXIMO RENJIFO
198	RAVELO	MODESTO MONTALVO
106	PAREDON	MODESTO ROJAS
745	PEDERNAL	PAULINO ADAM ESCOBAR
160	ANFAYA	PETRONA MALLCU
414	THACO PAMPA	RENE PADILLA MORALES
34	TARABUCO	SENOBIO MITA
169	POROMA	TEODORO CRUZ
33	SAN JOSE DE MOLLES	TIMOTEO BARRIENTOS
12	YOTALA LA PALCA	TITO TABOADA ROCHA
95	REDENCION PAMPA	TOMAS YUCRA
66	ALCALA	VALERIANO GUTIERREZ
70	SOPACHUY	WALDIR CRESPO
83	TARVITA	ZAIDA DE LOPEZ